



CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszковского

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
FOR FIRE PROTECTION

POLSKA
05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

Egz. Nr **1** dla **Zleceniodawca**

ORZECZENIE NR * 040a / ** BM / *** 06/07

WYRÓB

**Kształtowniki okiennie-drzwiowe systemu TYP |-----
Deceuninck Inoutic serii 71mm (Elite,
Arcade) oraz serii 76 mm (Prestige)**

PRODUCENT

**Deceuninck N.V. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
ul. Poznańska 34, Jasin
62-020 Swarzędz**

**Deceuninck Inoutic GmbH
Bayerwaldstrasse, 18
D94327 Bogen**

DYSTRYBUTOR
LUB DOSTAWCA

**Deceuninck N.V. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
ul. Poznańska 34, Jasin
62-020 Swarzędz**

OGÓLNE
DANE
TECHNICZNE

**Kształtowniki okiennie-drzwiowe systemu Deceuninck Inoutic serii
71mm (Elite, Arcade) oraz serii 76 mm (Prestige) wykonane są z PCW
o takim samym składzie.**

BADANE
PARAMETRY
LUB CECHY

**Określenie wskaźnika zapalności „i” oraz wskaźnika spalania „c”
wg PN-B-02874:1996.**

Orzeczenie nr 040a/BM/06/07 z dnia 17 lipca 2007 r. zostało wydane na wniosek Zleceniodawcy z uwagi na zmianę nazwy producenta, zastępuje ono orzeczenie nr 040/BM/06 z dnia 25 października 2006 r.

*) kolejny numer orzeczenia wydanego w danym roku

**) symbol Zakładu CNBOP

***) dwie ostatnie cyfry roku, w którym wydano orzeczenie

Wyniki badań
i ich interpretacja

$i_{\text{sr}} = 0,18$ $c_{\text{sr}} = 0,07$

materiał trudnozapalny

wg PN-B-02874:1996, załącznik A

PODSTAWA WYDANIA ORZECZENIA

Deceuninck N.V. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Jasin, ul. Poznańska 34, 62-020 Swarzędz -----

(nazwa, adres, numer i data pisma wnioskodawcy)

Pismo wnioskodawcy z dnia 12.09.2006 r. oraz z dnia 03.07.2007 r. -----

Sprawozdanie z badań nr 3.131/BM/06/07 z dnia 17.07.2007 r. -----

(numer i data opracowania sprawozdania z badania)

DOKUMENTACJA IDENTYFIKUJĄCA WYRÓB:

Charakterystyka techniczna zamieszczona w dostarczonej dokumentacji.

UWAGI:

1. Badanie wykonano zgodnie z PN-B-02874:1996 wraz z załącznikiem PN-B-02874:1996/Az-1:1999.
2. Orzeczenie funkcjonuje łącznie ze sprawozdaniem z badań nr 3131/BM/06/07.
3. Badania wykonało laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikat akredytacji Nr AB 060 w zakresie badań okładzin, wykładzin ściennych i sufitowych oraz elementów wykończenia wnętrz. Zakład-Laboratorium BM w chwili obecnej wchodzi w skład Zakładu-Laboratorium Badań Chemicznych i Pożarowych.
4. Zleceniodawca zapewnił o braku zmian w konstrukcji i technologii wytwarzania wyrobu.
5. Innych uwag brak.

Niniejsze orzeczenie traci ważność w przypadku zmiany:

- konstrukcji lub technologii wytwarzania wyrobu,
- dokumentów odniesienia, na podstawie których przeprowadzono badania i sklasyfikowano wyrób.

Niniejsze orzeczenie nie zwalnia od obowiązku uzyskania od kompetentnego organu zezwolenia na wytwarzanie i stosowanie (dystrybucję) ocenianego wyrobu.

**KIEROWNIK
ZAKŁADU**

Kierownik Zakładu-Laboratorium BC

st. rpl. mgr Bożenna Porycha

DYREKTOR

Dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego
Ochrony Przeciwpożarowej

wz. Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
ml. bryg. mgr inż. Tomasz Sobieraj

Józefów, dnia 17 lipca 2007 r.